



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 314/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 131»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «03» сентября 2019 года № 314, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин. «09» сентября 2019 года, с 10 час. 00 мин. по 14 час.00 мин. «18» сентября, с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «30» сентября 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 131», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Панфилова, д.9 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 131» Краснощековой Л.М., заместителя заведующего по АХР Бажановой Т.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещения здания лит. Б (хоз. блок) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03	12.10.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» сентября 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)
«30» сентября 20 19 г.

[Signature] Заведующий Краснокуликов С.И.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№ п/п	Срок выполнения обязательных требований	Исполнитель	Подпись
1	10.09.20	Исполнитель	[Signature]

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131»
(МДОУ «Детский сад № 131»)
ул. Панфилова, дом № 9, г. Ярославль, 150034
Тел/факс 38-51-62
ОКПО 47151717, ОГРН 1027600621762
ИНН/КПП 7603015948/760301001

30 _____ 10 _____ 2019 г.

Исх. № 02-11/ 145

Главное управление МЧС России по ЯО

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главному государственному инспектору по пожарному надзору

А.А. Лебедеву

Заведующего МДОУ «Детский сад № 131»

Л.М. Краснощековой

Ответ на представление от 01.10.2019г об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад № 131»

№ п/п	Законодательные и нормативные акты	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Ответственный за выполнение
1	Ст.1, ст.2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03	Помещение здания лит. Б (хоз.блок) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	- разработаны и составлены локальный сметный расчет и рабочий проект по установке АПС; - ходатайство в департамент образования мэрии г.Ярославля с просьбой о выделении доп.денежных средств для установки АПС; - ходатайства депутатам муниципалитета г. Ярославля и ЯО с просьбой о выделении доп. денежных средств для установки АПС; - согласование и перенос экономии денежных средств на ст.225 для монтажа и установки АПС в хоз.блоке - заключение договора с ООО «Альянс-монтаж» на установку АПС в хоз.блоке	февраль 2019г. 19.07.2019г октябрь 2018, сентябрь 2019гг. 16.10.2019 31.10.2019	выполнено выполнено выполнено	Зам.зав по АХР Бажанова Т.А. Заведующий Краснощеков а Л.М. Главный бухгалтер Аферова Л.В. Заведующий Краснощеков а Л.М



Зав. д.с. Краснощекова Л.М.