

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1

Тел.: 73-26-92, E-mail:

ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

№ 573 от 29.06.2018г.

При обследовании объекта: *Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №131» (МДОУ «Детский сад №131»), 150034, Ярославская область, г. Ярославль, Панфилова, д. 9*

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

при плановой выездной проверке выявлены нарушения:

-ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выполнение статьи 28;35;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима:

Нарушен СанПиН 2.4.1.3049-13

1. В части групп необходим косметический ремонт в буфетных:

1.1. в группах №№ 3,6,10,11 в буфетных под мойкой имеются дефекты стены и пола, что затрудняет проведение влажных уборок, в группе №3 в буфетной трубы ржавые, отшелушилась краска;

1.2. в группах 5,6,12 имеются дефекты стен у мойки (местами отсутствует кафельная плитка), что затрудняет проведение влажных уборок и дезинфекции (пункты 5.1 и 5.2, 5.5);

2 в группах №№3,9,10 в буфетных отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой; (пункт 13.6);

3. в группах №1 и №7 в буфетной отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации (пункт 13.9.);

4. в буфетных группах №3 и №10 на моечных ваннах отсутствует эмаль, на шкафах потрескалась краска, у дверцы сломаны петли; мебель в буфетных группах №3 и №10 требует замены; (пункт 13.14);

5. в группе №3 дефект стены (отвалилась кафельная плитка в туалете у поддона), №11 дефект пола в туалете; (пункты 5.1 и 5.2, 5.5);

6. в детском саду в наличии два пылесоса на 11 групп, не представлены щетки для чистки ковров; (пункт 17.4.);

7. в группе №1 в туалете поддон со стершейся эмалью, что препятствует проведению его обработки и дезинфекции (пункт 17.1., 17.5);

8. замечания по обработке санитарно-технического оборудования в отдельных группах:

- нет емкостей для мытья унитазов;

- у сотрудников недостаточно знаний по приготовлению дезинфицирующих растворов

(пункт 17.5, пункты 2,20.,4.2.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»);

- 9. на баночках с суточными пробами не указано наименование приема пищи (пункт 14.24);
- 10. в соответствии с протоколом №866 от 21.06.2018г. отмечается недостаточно освещенности в цехе готовой продукции на пищеблоке (пункт 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

При проверке привитости сотрудников (64 человека) против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного гепатита В(ВГВ) и А установлено:

- шесть сотрудников ревакцинированы против дифтерии в 2008 году, в 2018 подлежат ревакцинации (Бреева, Назенцева, Морошкина, Селенина, Сторожкова, Щербакова);
- нет данных об иммунизации против ВГВ у Пангачевой НС, 1976 г.р.;

иммунизация против кори:

В связи с приказом МЗ РФ №370 от 16.июня 2016 года «о внесении изменений в приложение №1 и №2 к приказу МЗ РФ №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок»: **Лица до 55 лет** относящиеся к группам риска (работники образования, воспитания в том числе) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори подлежат иммунизации против кори.

- **среди лиц старше 35 лет девять** имеют данные об однократной иммунизации против кори (Агапова, Ахезова, Краснощеков, Краснощекова, Куликова, Пангачева, Побединская, Селезнева, Морошкина); **тринадцать не** имеют данных об прививке (Разина, Саккулина, Степанова, Филимоненко, Ахмарова, Бажанова, Байгушева, Бреева, Грибкова, Левашева, Марченкова, Козырев, Корнова);

среди лиц до 35 лет двое (Диунова и Моисеенко) имеют данные о ревакцинации, но нет данных о вакцинации, **одна** (Дубова 90гр) не имеет данных об иммунизации в детстве, вакцинирована в 17 году, **одна** (Клемина 84гр) не имеет данных об иммунизации в детстве.

У них необходимо запросить данные об иммунизации в детстве, при их отсутствии решить вопрос об их иммунизации.

Всего **26 сотрудников до 55** лет на сегодняшний день не имеют данных о **двукратной** иммунизации против кори.

пункт 19.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13 все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок с занесением сведений об иммунизации в медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3 ст.9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)

Предписано: в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. в соответствии с пунктами 5.1,5.2 и 5.5 устранить дефекты покрытия стен и пола под мойкой в буфетных групп №№ 3,6,10,11, что затрудняет проведение влажных уборок и дезинфекции; в группе №3 с заменой водопроводных труб;

Срок - к 03.07.2019;

2. в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 в группах №№ 5,6,12 устранить дефекты стен у мойки (местами отсутствует кафельная плитка), что затрудняет проведение влажных уборок и дезинфекции;

Срок - к 20.08.2018;

3. в соответствии с пунктом 13.6 в группах №№3,9,10 в буфетных установить гибкие шланги с душевой насадкой; (пункт 13.6);

Срок - к 03.07.2019;

4 в соответствии с пунктом 13.9 в группах №1 и №7 в буфетной иметь воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации;

5. в соответствии с пунктом 13.14 в буфетных групп №3 и №10 заменить моечные ванны и мебель; Срок - к 03.07.2019;

6. в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.5 в группах №3 и №11 в туалетной устранить дефекты стены и пола; Срок - к 03.07.2019;

7. в соответствии с пунктом 17.4 в детском саду отрегулировать чистку ковров и паласов (приобрести недостающие пылесосы и щетки для влажной чистки ковров и паласов); Срок - к 20.08.2018;

8. в соответствии с пунктом 17.5 и 6.16 в группе №1 необходимо восстановить покрытие душевого поддона или заменить его; Срок - к 03.07.2019;

9. в соответствии с пунктами 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, пунктами 2, 20., 4.2.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»:

- доукомплектовать уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования;
- обучить сотрудников приготовлению и использованию дезинфицирующих растворов;
- на емкости с дез.раствором указывать название средства, дата приготовления, концентрацию;

10. В соответствии с пунктом 14.24 осуществлять контроль за отбором и хранением суточных проб; хранить при температуре +2-+6°C и указывать на банках наименование приема пищи; Срок - к 20.08.2018;

11. в соответствии с пунктом 7.7. обеспечить освещенность в готовом цехе пищеблока в соответствии с санитарными правилами, нормами; Срок - с 05.07.2018 и постоянно;

12. В соответствии со статьей 35 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; в соответствии с постановлением правительства РФ №825 от 15.07.99г. «Об утверждении работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;- пункт 19.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13 все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок с занесением сведений об иммунизации в медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок (сотрудники до 55 лет должны быть привиты против кори двукратно); Срок - к 03.07.2019;

Срок исполнения всех пунктов предписания к 03.07.2019

Информацию о мерах, принятых по исполнению данного предписания, представить в отдел эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по ЯО **к 03.07.2019г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131» ОГРН 1027600621762, ИНН 7603015948**

Расположенного по адресу:

150034, Ярославская область, г.Ярославль, Панфилова, д.9

Исполнитель:

главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

зам. руководителя

Попова Ольга Витальевна

Б.А.Малицкий

Копию настоящего предписания получил:

« 29 » июня 2018 года.

Заведующая МДОУ «Детский сад № 131» Краснощекова Людмила Михайловна
Ф.И.О

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131» (МДОУ «Детский сад № 131») ул. Панфилова, дом № 9, г. Ярославль, 150034 Тел/факс 38-51-62 ОКПО 47151717, ОГРН 1027600621762 ИНН/КПП 7603015948/760301001

26 _____ 06 _____ 2019 г.

Исх. № 02-11/ _____

Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Зам. Руководителя Управления Роспотребнадзора

Б.А. Малицкому

МДОУ «Детский сад № 131»

Заведующего

Л.М. Краснощековой

Ответ на предписание № 573 от 29.06.2018г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в МДОУ «Детский сад № 131»

№ п/п	№ пункта	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Срок выполнения, отметка о выполнении	Ответственный за выполнение
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13	В части групп необходим косметический ремонт в буфетных: - в группах №№ 3,6,10,11 в буфетных под мойкой имеются дефекты стены и пола, в группе № 3 в буфетной трубы ржавые, отшелушилась краска;	Устранены дефекты покрытия стен и потолка; в группе №3 с заменой водопроводных труб;	20.08.2018 выполнено	Заведующий, Зам.зав.по АХР, Ст.медсестра.
	П.5.1, 5.2, 5.5	- в группах № 5,6,12 имеются дефекты стен у мойки (местами отсутствует кафельная плитка).	устранены дефекты стен у мойки.	20.08.2018 выполнено	
2.	П.13.6	В группах № 3,9,10 в буфетных отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой.	В буфетных установлены гибкие шланги с душевой насадкой.	01.07.2019 выполнено	Заведующий, зам.зав.по АХР, ст.медсестра
3.	П.13.9	В группах №1 и №7 отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации	Установлены воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации.	01.07.2019 выполнено	Заведующий, зам.зав.по АХР
4.	П.13.4	В буфетных групп №3			Заведующий,

		и №10 на моечных ваннах отсутствует эмаль, на шкафах потрескалась краска, у дверцы сломаны петли; мебель буфетных групп №3 и №10 требует замены.	Заменены моечные ванн и мебель в буфетных.	01.07.2019 выполнено	зам.зав.по АХР, ст.медсестра
5.	П.5.1, 5.2, 5.5	В группе №3 дефект стены (отвалилась кафельная плитка в туалете у поддона), №11 дефект пола в туалете.	Устранены дефекты стены и пола.	20.08.2018 выполнено	Заведующий, зам.зав.по АХР, ст.медсестра
6.	П.17.4	В детском саду два пылесоса на 11 групп, не представлены щетки для чистки ковров.	Списаны (отсутствуют) ковры со всех групп, кроме спорт.зала и кабинета логопеда	01.07.2019 выполнено	Заведующий, зам.зав.по АХР
7.	П.17.1, 17.5	В группе №1 в туалете поддон со стершейся эмалью, что препятствует проведению его обработки и дезинфекции.	Установлен новый душевой поддон.	01.07.2019 выполнено	Заведующий, зам.зав.по АХР, ст.медсестра
8.	П.17.5, 2.20, 4.2.2 СП 3.5.1378-03	Замечания по обработке санитарно-технического оборудования в отдельных группах: - нет емкостей для мытья унитазов; - у сотрудников недостаточно знаний по приготовлению дезинфицирующих растворов.	Приобретен уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования; сотрудники обучены приготовлению и использованию дезинфицирующих средств; - наличие на емкостях с дез.раствором названия средства, даты приготовления, % концентрации.	20.08.2018 выполнено	зам.зав.по АХР, ст.медсестра
9.	П.14.24	На баночках с суточными нормами не указано наименование приема	Осуществляется ежедневный контроль за отбором и хранением суточных проб,	05.07.2018 выполнено	

		пищи.	хранение при температуре +2+6С с указанием наименования приема пищи на банках.		Заведующий, ст.медсестра
10.	П.7.7 СанПин 2.4.1.3049-13 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278 -03	Отмечается недостаточно освещенности в цехе готовой продукции на пищеблоке (протокол № 866 от 21.06.2018г.)	Установлен дополнительный светильник в цехе готовой продукции на пищеблоке.	01.07.2019 выполнено	зам.зав.по АХР
11.	Ст 35 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; постановление правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»; П.19.2 СанПин 2.4.1 3049-13	- нет данных об иммунизации против ВГУ у Пангачевой НС, 1976г.р.; - 26 сотрудников до 55 лет не имеют данных о двукратной иммунизации против кори.	Организована иммунизация в соответствии национальным календарем проф.прививок с занесением сведений об иммунизации в прививочные сертификаты, мед.книжки	01.07.2019 выполнено	Заведующий, ст.медсестра

Заведующий МДОУ



Краснощекова Л.М.