



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 314/1

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №131»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «08» ноября 2021 года № 314, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «10» ноября 2021 года по 15 час. 30 мин. «16» ноября 2021 года

1) Калиниченко Ладой Сергеевной, государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору.

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 131» (далее МДОУ «Детский сад № 131») 150034, г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 9, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 9 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии исполняющего обязанности заведующего МДОУ «Детский сад № 131» Байгушевой И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации из помещения спальни группы № 12 2-ого этажа (помещение № 37 по тех.паспорту) непосредственно наружу размещены кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей.	п.п. «б» п. 27, п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима в РФ.	11.11.2022г.	
2.	На путях эвакуации из помещения спальни группы № 11 2-ого этажа (помещение № 2 по тех.паспорту) непосредственно наружу размещены кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей.	п.п. «б» п. 27, п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима в РФ.	11.11.2022г.	
3.	Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности выполнен не по установленной форме (отсутствует)	п. 10, приложение № 1 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г.	11.11.2022г.	

	графа «год рождения», наименование некоторых граф указано не верно).			
4.	На 1-ом этаже в помещении кабинета музыкального руководителя (помещение № 66 по тех.паспорту) пожарный дымовой извещатель закрыт колпаком.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ	11.11.2022г.	
5.	Дверь 1-ого этажа ведущая из помещения коридора (помещение № 59 по тех.паспорту) на лестничную клетку (помещение № 53 по тех.паспорту), дверь 1-ого этажа ведущая из помещения тамбура (помещение № 35 по тех.паспорту) на лестничную клетку (помещение № 25 по тех.паспорту), дверь 2-ого этажа ведущая из помещения раздевалки группы № 7 (помещение № 21 по тех.паспорту) на лестничную клетку (помещение № 20 по тех.паспорту) оборудованы доводчиками, которые не обеспечивают полное самозакрывание двери.	п. 24, п.п. «г» п. 27, правил противопожарного режима в РФ; п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123*-ФЗ.	11.11.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



М.Л.П.*

«16» ноября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» ноября 20 21 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 131» Краснощекова Л.М.

(должность, фамилия, инициалы)