

ПРЕДПИСАНИЕ № 727
об устранении выявленных нарушений

30.11.2021

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 131",
150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 9,
акта № 309 от 30.11.2021

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1) **п. 2.4.6.2.** В буфетной группы № 8 моечное оборудование (моечная ванна) из-за изношенности и дефектов внутреннего покрытия (сколы эмали, повреждения вследствие коррозии) не обеспечивает в соответствии с гигиеническими нормативами мытьё столовой посуды и препятствует проведению качественной обработки в процессе мытья и обеззараживания.

2) **п. 2.4.11., п. 2.11.4., 3.1.7.** Требуют замены душевые поддоны в туалетных комнатах групп: № 3, № 9 (стерта эмаль, следы коррозии).

3) **п. 2.5.2.** Отмечаются дефекты линолеума в следующих помещениях: на входе в игровую группы № 3, в спальнях комнатах групп № 6, № 10, № 11. Наличие дефектов препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

4) **п. 2.5.3.** Отмечаются дефекты и повреждения отделки стен (трещины, отслоение краски) в следующих помещениях: спальни групп № 3, № 6, № 7. В спальне группы № 6 отмечается отслоение краски на потолке, в раздевальной группы № 6 отмечаются следы протечек на потолке.

5) **п. 2.8.5.** Согласно протоколу измерения освещенности № 954/ф от 24.11.2021г. представленному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» уровни искусственной освещенности в игровой группы № 11 менее 400 люкс, в раздевальных групп № 3, № 11 менее 200 люкс.

6) **п. 3.1.2.** Нуждаются в ремонте крыши веранд групп № 3, № 7.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

1) **п. 8.4.1.** Согласно протоколу лабораторных исследований № 11715 от 19.11.2021г., представленному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», отобранная в группе № 4 проба кипяченой воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

- 1) Заменить моечную ванну в буфетной группы № 8.
- 2) Заменить душевые поддоны в туалетных комнатах групп: № 3, № 9.
- 3) Устранить дефекты напольного покрытия (линолеума) на входе в игровую группы № 3, в спальнях комнатах групп № 6, № 10, № 11.
- 4) Устранить дефекты отделки стен в спальнях групп № 3, № 6, № 7.
Устранить дефекты отделки потолков в спальне и в раздевальной группы № 6.
- 5) Довести уровни искусственной освещенности в игровой группы № 11 до установленного санитарными правилами норматива (не менее 400 люкс), в раздевальных групп № 3, № 11 до норматива не менее 200 люкс.
- 6) Выполнить работы по ремонту крыш веранд групп № 3, № 7.
- 7) Усилить контроль за организацией питьевого режима в групповых ячейках.
Обеспечить качество кипяченой питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок исполнения 01.09.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 131",
ИНН 7603015948, ОГРН 1027600621762.

Документы, подтверждающие выполнение предписания, предоставить в срок до **15.09.2023г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)**
М.П.



Звьягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

« 02 » 12 2021 г.

Краснощелове Л.И.
Ф.И.О.